

BUDYNEK D

BLOK B OPERACYJNY

BUDYNEK C

ŁĄCZNIK F

BUDYNEK B

ŁĄCZNIK E

BUDYNEK A

KUCHNIA

Wentylator łazienkowy lub kanałowy 230V, max. 50W w.g. proj. wentylacji

Wyłącznik Zasilajowy, IP-20p/t wykonanie higieniczne (MIN/MAX)

Wyłącznik 1-biegunowy, IP-44 p/t wykonanie higieniczne

Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20 p/t wykonanie higieniczne

Wyłącznik schodowy, IP-20 p/t wykonanie higieniczne

Wyłącznik schodowy, IP-44 p/t wykonanie higieniczne

Wyłącznik świecznikowy, IP-20 p/t wykonanie higieniczne

Wyłącznik świecznikowy, IP-44 p/t wykonanie higieniczne

Czułnik ruchu 360 stopni, zasięg min. 10 m

Przycisk wyłączenia pożarowego zasłania tablicę

Przycisk wyłączenia pożarowego UPS-a

Oprawy podszafkowe i nad umywalkowe muszą mieć budowane własne wyłączniki lub indywidualne umieszczone obok oprawy nadumywalkowej lub podszafkę instalacja zakończona puszką odgólną na wysokości min. 2,2m

Rozdzielnia główna kuchni część niezerowowana i część rezerwowana –istniejąca

Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu

IPoż – Tablica urządzeń pożarowych zasłania z przed PWPR części rezerwowanej

UPS – Lokalny UPS

Jeśli w dokumentach składających się na dokumentację projektową, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie do konkretnej normy należy traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych) identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w ww dokumentacji. Jako rozwiązanie równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w dokumentacji projektowej.

NUMER	PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA	MIN Eśr.=
-1.01	Komunikacja	100lux
-1.02	Komunikacja	100lux
-1.03	Szatnia	200lux
-1.04	Umywalnia	200lux
-1.05	Pokój kierowców	200lux
-1.06	Pokój wypoczynkowy	200lux
-1.07	Klatka schodowa K10	100lux
-1.08	Klatka schodowa	100lux
-1.09	Komunikacja	100lux
-1.10	Komunikacja	100lux
-1.11	Pokój biurowy 3 osobowy	500lux
-1.12	Pokój biurowy 2 osobowy	500lux
-1.13	Pokój kierownika	500lux
-1.14	Pokój biurowy 2 osobowy	500lux
-1.15	Pokój biurowy 4 osobowy	500lux
-1.16	Pomieszczenie socjalne	200lux
-1.17	W.C. personelu	200lux
-1.18	Przedsiónek	100lux
-1.19	Komunikacja	100lux
-1.20	Magazyn gospodarczo-techniczny	150lux
-1.21	Magazyn druków	150lux
-1.22	Komunikacja	100lux
-1.23	Magazyn	150lux
-1.24	Pomieszczenie porządkowe	150lux
-1.25	Magazyn medyczny	150lux
-1.26	Komunikacja	100lux
-1.27	Szyb windy	100lux
-1.28	Szyb windy	100lux
-1.29	Rozdzielnia n.n.	200lux
-1.30	Klatka schodowa K11	100lux
-1.31	Mycie maszyn sprząających	200lux
-1.32	Garaż maszyn sprząających	100lux
-1.33	Komunikacja	100lux
-1.34	Magazyn	150lux
-1.35	Klatka schodowa K12	100lux
-1.36	Magazynek	150lux
-1.37	Szatnia istniejąca	200lux
-1.38	Szyb windy	100lux
-1.39	Umywalnia	200lux
-1.40	Szatnia istniejąca	200lux
-1.41	Magazyn	150lux
-1.42	Licznik gazu	200lux
-1.43	Umywalnia istniejąca	200lux
-1.44	Pomieszczenie techniczne	200lux
-1.45	Stacja uzdatniania wody	200lux
-1.46	Mycie wózków transportowych	200lux
-1.47	Poczta pneumatyczna	200lux
-1.48	Magazyn medyczny	200lux
-1.49	Pom. techniczne sprężarkownia	200lux
-1.50	Wzłaz ciepły	200lux
-1.51	Magazyn medyczny	200lux
-1.52	Komora przyjęć towaru	300lux
-1.53	Korytarz wewnętrzny	100lux
-1.54	Izba ekspedycyjna	300lux
-1.55	Pomieszczenie gospodarcze	150lux
-1.56	Magazyn apteki szpitalnej	200lux
-1.57	Magazyn apteki szpitalnej	200lux
-1.58	Magazyn apteki szpitalnej	200lux
-1.59	Pomieszczenie generatora tlenu	200lux

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE NA POZIOME PODŁOGI MIN. 3.0 LUX i min. 2h PODTRZYMANIA

<b>neon</b> neon@neon.net.pl		ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A 42-217 Ciepłochów tel. 509-137-001	
Investor	SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 08-400 CIECHANÓW		
Faza	PROJEKT TECHNICZNY		
Brano	Elektryczna		
Nazwa projektu	Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 08-400 Ciechanów, identyfikator obiektu ewakuacyjnego 142021_1 02-10-4308-28		
Tytuł rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIA NISKI PARKIER			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
Projektant	mgr inż. Jan Kozłowski		Uwaga: 730-1084
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Drelich		BLOK006A000004
Nr projektu	Faza	Skala	Nr rysunku
N.7.1.22	PT	E	E.01
Data		Data	
2022.11.21		21	