



Nr obwodu	RE-40	RE-40	RE-40	401	402	403	40z
Przeznaczenie	Zasilanie z RCN	Ochronnik	Optyczna kontrola	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie zewnętrzne rampy
Pomieszczenie	budynku	przeciwprzepięć	napięcia zasilania	0,48, 0,49, 0,50	0,05, 0,06, 0,08, 0,09, 0,10, 0,11	0,01, 0,07	sterownik programowalny 10A
Moc zaінst.	max. 4,2 kW	kat. T2 (C)	.	max. 0,6 kW	max. 0,6 kW	max. 0,6 kW	max. 0,6 kW

zab. wkł. 25A

Pi = 2,4kW

Pi = 4,2 kW
Kj = 1,0
Po = 4,2 kW

<div><div>neon</div><div>neon@neon.net.pl</div></div>				Nazwa projektu			
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A 42-217 Częstochowa tel.: 509-137-001				Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie			
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 06-400 CIECHANÓW				ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28			
INWESTOR				Tytuł rysunku			
PROJEKT TECHNICZNY				SCHEMAT ZASILANIA PODSTAWOWEGO SCHEMAT TABLICY "RE-40" OŚWIETLENIE			
Faza				N_7.1_22			
				PT			
				E			
				E-13.1			
				%			
				2022.11.21			
				-			