



Pi =58,1kW

zdb. wkł. 32A

Pi = 15,0 kW  
Kj = 1,0  
Po = 15,0 kW

Nr obwodu	6S4	RE-6R	RE-4R	RE-4R	6S1R	6S2R
Przeznaczenie	Zasilanie zmywarki tunelowej	Zasilanie z RGN	Ochronnik	Opłyczna kontrola	Zasilanie windy pom.	Zasilanie windy pom.
Pomieszczenie	pom. 0,26	budynku	przeciwprzepięć	napięcia zasilania	0,12	0,12
Moc zainst.	max. 58,1 kW	max. 15,0 kW	kot. T2 (C)		max. 7,5 kW	max. 7,5 kW



ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A  
42-217 Częstochowa  
tel.: 509-137-001  
neon@neon.net.pl

Nazwa projektu

Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów  
identyfikator działki ewidencyjnej: 140201\_1.0010.4306.28

Brzoza ELEKTRYCZNA

Uprawnienia

Podpis

mgr inż. Jan Kostrianowski

UAN-VIII-734215694

Sprawdził mgr inż. Grzegorz Drelich

SLK0609/POOE/04

Investor	SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 06-400 CIECHANÓW	Tytuł rysunku	SCHEMAT ZASILANIA REZERWOWANEGO SCHEMAT TABLICY "RE-6R" ZASILANIA	Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja
Faza	PROJEKT TECHNICZNY			N_7.1_22	PT	E	E-15.7	%	2022.11.21	-