



- Wentylator łazienkowy lub kanalowy 230V, max. 50W w.g. proj. wentylacji
- Włącznik Zasilający, IP-20p/I wykonanie higieniczne (MIN/MAX)
- Włącznik 1-biegunowy, IP-44 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik 1-biegunowy, IP-20 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik schodowy, IP-20 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik schodowy, IP-44 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik świecznikowy, IP-20 p/I wykonanie higieniczne
- Włącznik świecznikowy, IP-44 p/I wykonanie higieniczne
- Czujnik ruchu 360 stopni, zasięg min. 10 m
- Przycisk wyłączenia pożarowego zasilania tablic
- Przycisk wyłączenia pożarowego UPS-a

OPR - Oprawy podszafkowe i nad umywalkowe muszą mieć wbudowane własne wyłączniki lub indywidualnie umieszczone obok oprawy nadumywalkowej lub podszafką instalacja zakończona puszką oddzielną na wysokości min. 2,2m

- AV1 1 4 \* HYBRID DWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV2 2 14 \* HYBRID DWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV3 3 21 \* HYBRID DWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV4 4 1 \* HYBRID DWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV5 5 17 \* HYBRID DWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND (0 lm) 0.0 W
- AV6 6 24 \* HYBRID PRIMOS II LED - AP-5W-CW-r02 (0 lm) 0.0 W
- EW1 7 4 \* HYBRID PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S antypanic
- EW2 8 32 \* HYBRID PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
- EW3 9 0 \* HYBRID PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-C32-X-S - sufit nt
- EW4 10 11 \* HYBRID PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-C32-X-S - sufit nt
- PK1 11 2 \* LUXIDNA 19.3079.0006.34 BERYL SURFACE NEW LED D-1 1000 MICRO-PRM E IP44 34 840 (941 lm) 9.0 W
- PK2 12 28 \* LUXIDNA 19.3079.0014.34 BERYL SURFACE NEW LED D-1 1800 MICRO-PRM E IP44 34 840 (1520 lm) 12.0 W
- PK3 13 87 \* LUXIDNA 19.3079.0030.34 BERYL SURFACE NEW LED D-3 2800 MICRO-PRM E IP44 34 840 (4202 lm) 36.0 W
- PK4 14 5 \* LUXIDNA 19.3079.0042.34 BERYL SURFACE NEW LED D-3 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840 (4050 lm) 36.0 W
- PK5 15 8 \* LUXIDNA 19.3194.0028.34 RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM IP65 840 / 620X620 (3886 lm) 28.0 W
- PK6 16 8 \* LUXIDNA 19.3194.0052.34 RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM E IP65 840 / 620X620 (4858 lm) 34.0 W
- PK7 17 32 \* LUXIDNA 19.3194.0079.34 RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 840 / 120X310 (5176 lm) 48.0 W
- PK8 18 15 \* LUXIDNA 19.3205.0010.21 NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 (5750 lm) 35.0 W
- PK9 19 61 \* LUXIDNA 19.3207.0002.21 NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 (2548 lm) 18.0 W
- PK10 20 71 \* LUXIDNA 19.3207.0006.21 NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 (4024 lm) 25.0 W
- PK11 21 19 \* LUXIDNA 19.3213.0006.34 BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (3514 lm) 25.0 W
- PK12 22 27 \* LUXIDNA 19.3213.0014.34 BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (4369 lm) 33.0 W
- PK13 23 1 \* LUXIDNA 19.3213.0022.34 BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 (4980 lm) 40.0 W
- PK14 24 3 \* LUXIDNA 19.3237.0002.34 AMETYST NEW LED COMPACT 2000 PC-F E IP65 840 (1702 lm) 12.0 W
- PK15 25 8 \* LUXIDNA 19.3254.0002.24 X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PC-F E IP65 840 (1503 lm) 14.0 W

NUMER	PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA	MIN E <sub>sr</sub> =
0.01	Klatka schodowa K10	100lux
0.02	Przedsiónek	100lux
0.03	Chłodnia 1	150lux
0.04	Chłodnia 2	150lux
0.05	Chłodnia 3	150lux
0.06	Mroźnia	150lux
0.07	Komunikacja	100lux
0.08	Magazyn produktów suchych	150lux
0.09	Magazyn cateringu	200lux
0.10	Przed magazyn	200lux
0.11	Magazyn opakowań	150lux
0.12	Szyb windy	100lux
0.13	Szyb windy	100lux
0.14	Ekspedycja termosów	300lux
0.15	Przedsiónek	100lux
0.16	Pomieszczenie na odpady	100lux
0.17	Magazyn zasobów	150lux
0.18	Klatka schodowa K11	100lux
0.19	Pomieszczenie gospodarcze	150lux
0.20	Szatnia kobiet	200lux
0.21	Umywalnia	200lux
0.22	Pomieszczenie gospodarcze	150lux
0.23	Szatnia mężczyzn	200lux
0.24	Umywalnia	200lux
0.25	Odbiór brudnych naczyń	300lux
0.26	Zmywalnia	300lux
0.27	Magazyn środków czystości	200lux
0.28	Mycie wózków	300lux
0.29	Pomieszczenie porządkowe	150lux
0.30	Mycie termosów	300lux
0.31	Garaz wózków	100lux
0.32	Kredens	200lux
0.33	Ekspedycja wózków	150lux
0.34	Obszar kompletowania tac	300lux
0.35	Magazyn chleba	200lux
0.36	Kuchnia zimna	500lux
0.37	Chłodnia wyrobów gotowych	200lux
0.38	Magazyn warzyw i owoców	200lux
0.39	Oberalnia warzyw	500lux
0.40	Przygotownia czysta warzyw	500lux
0.41	Kuchnia	500lux
0.42	Obrobka wstępna mięsa	500lux
0.43	Wyroby mączne	500lux
0.44	Zmywalnia naczyń kuchennych	300lux
0.45	WC personelu	300lux
0.46	Pomieszczenie porządkowe	150lux
0.47	Magazyn dobowy - podręczny	200lux
0.48	Mycie i dezynfekacja jaj	500lux
0.49	Biuro kierownika	500lux
0.50	Biuro magazyniera i dietytyka	500lux
0.51	Komunikacja	100lux
0.52	Pomieszczenie porządkowe	150lux
0.53	Biuro związków zawodowych	500lux
0.54	Pokój kierownika	500lux
0.55	Magazyn środków czystości	200lux
0.56	Magazyn środków jednorazowych	150lux
0.57	Klatka schodowa	100lux
0.58	Przedsiónek	100lux
0.59	Szyb windy	100lux
0.60	Komunikacja	100lux
0.61	Magazyn czystej bielizny	150lux
0.62	Słuzka umywalkowo-fartuchowa	300lux
0.63	W.C. pracowników	200lux
0.64	Magazyn brudnej bielizny	150lux
0.65	Pokój biurowy	300lux
0.66	Mycie wózków	300lux
0.67	Pomieszczenie warsztatowe	300lux
0.68	Pokój biurowy 4-osobowy	500lux
0.69	Pokój kierownika 2-osobowy	500lux
0.70	Archiwum	300lux
0.71	Pokój biurowy 1-osobowy	300lux
0.72	W.C. personelu	200lux
0.73	W.C. personelu	200lux
0.74	Pomieszczenie socjalne	200lux

OŚWIETLENIE EWAKACYJNE NA POZIOME PODŁOGI MIN. 3.0 LUX i min. 2h PODTRZYMANIA

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A  
42-217 Częstochowa  
tel. 509-137-001

Investor

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Częstochowie  
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 08-400 Częstochowa

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Brano

Elektryczna

Nazwa projektu

Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni  
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie,  
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 08-400 Częstochowa,  
identyfikator obiektu ewakuacyjnego: 142021\_1 02-10-4306-28

Tytuł rysunku

INSTALACJA OŚWIETLENIA  
WYSOKI PARTER

BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. Jan Kozłowski

mgr inż. Grzegorz Drelich

Nr projektu

Faza

Strona

Nr rysunku

Skala

Data

Wersja

N.7.1.22

PW

E

E.02

1:100

2022.12.20

1