



ZP/2501/02/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie znak. ZP/2501/02/25 – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wykonawcy.

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zgodnie z SWZ z pkt. XVI. „Opis sposobu przygotowania oferty” - wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej. W związku z powyższym, czy kosztorysy Wykonawcy muszą być tożsame z zamieszczonymi przedmiarami robót?	Zamawiający potwierdza aktualność informacji z cz. XV SWZ: <i>Zamawiający informuje, że złożenie kosztorysów ofertowych, sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej, będzie wymagane od wybranego wykonawcy w dniu zawarcia umowy o udzieleniu zamówienia publicznego.</i> <i>Natomiast wraz z ofertą wykonawcy złożą kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458)</i> W związku z powyższym kosztorysy Wykonawcy nie muszą być tożsame z zamieszczonymi przedmiarami robót.
2.	Nawiązując do pytania powyżej - czy Wykonawca może samodzielnie dokonywać zmian w załączonych przedmiarach robót ?	Tak. Przedmiar służy jako pomoc w oszacowaniu zadania , proszę opierać się na dokumentacji.
3.	Prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy ująć w fazie 1 – ROZBUDOWA (prawo opcji).	TAK
4.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: CENTRALA MONITORUJĄCA FUNKCJE ŻYCIOWE (ZK4+ZK5). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
5.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: MIESZACZ CHEMII DO DEZYNFEKCJI WÓZKÓW (DMCH). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
6.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: WÓZEK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ (Fd2) oraz WÓZEK NA ODPADY (Fd4). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	9 Karta katalogowa „Specyfikacja wyposażenia”
7.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: PRZESZKLONA SZAFA NA LEKI (Lek). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
8.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: NATRYSK AWARYJNY Z OCZOMYJKĄ (Ocz). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4


	Prosimy o uzupełnienie.	
9.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: POJEMNIK NA ODPADY (PNO). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Są to kosze na smieci w toaletach. montowane na ścianie lub stojące. Wykończenie metal,szary.Zgodnie rys. 24008 _ PW _ GPH _ AR _ ZA _ SH _ B1 _ 1012 wizualizacje wnętrz – toaleta dla NP. 
10.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: MYJNIA CHIRURGICZNA (S.05). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
11.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: APARAT TELEFONICZNY (TEL/Ea32). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4.
12.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: TELEWIZOR ŚCIENNY - 55" (TEL/Ea33). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
13.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: TABLICA KORKOWA (Tk). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
14.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: KUCHENKA MIKROFALOWA (Ua1/Ea34), EKSPER DO KAWY (Ua2/Ea35), CZAJNIK ELEKTRYCZNY (Ua4/Ea36). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
15.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: LODÓWKA PODBLATOWA SPOŻYWCZA (Uf1/Ea37). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
16.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: POJEMNIK NA ODPADKI WYKONANY Z TWORZYWA (W/Ea39/ Ea40). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Zgodnie z projektem wyposażenia i technologii medycznej – numer elementu: „W” <i>Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 60 litrów</i>
17.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: ŚCIENNY WIESZAK NA ODZIEŻ (Yb1?Ea46). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Zgodnie z projektem technologii medycznej, w tym na podstawie rzutów, zestawień i kart pomieszczeń Yb1 - Ścienny wieszak na odzież, 4 haczyki; stal
18.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę są m.in.: ZABUDOWY KUCHENNE (ZKD, ZKDG, ZKG, ZMD, ZMDa, ZMDb, ZMDG, ZMG/Ea48, Ea49, Ea50, Ea51, Ea52, Ea53, Ea54, Ea55, Ea56). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	18 Karta katalogowa w „Specyfikacja wyposażenia”
19.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę są	24 i 27 karty katalogowe w „Specyfikacja


	m.in.: BLAT KUCHENNY (BK), BLAT ŁAZIENKOWY Z KONLOMERAU (BL), BLAT MEDYCZNY – LAMINOWANY (BM). W projekcie technologii medycznej nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	wyposażenia” BL – standardowy blat łazienkowy z konglomeratu. Szczegóły do wyboru po przedstawieniu próbek materiałowych do akceptacji Inwestora i Projektanta.
20.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: LADA RECEPCYJNA WYKONANA... (BR). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	25 i 26 Karta katalogowa w „Specyfikacja wyposażenia”
21.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: ZEGAR ŚCIENNY (Ccz). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
22.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę są m.in.: SZAFY NA DOKUMENTACJĘ (Ce2, Ce3). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	13 Karta katalogowa w „Specyfikacja wyposażenia”
23.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę są m.in.: SZAFKI SZATNIOWE (Ce8.1, Ce8.2). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Szafki ubraniowe wykonane są z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją, pokryte farbą proszkową o kolorystyce wg palety RAL lub z HPL.
24.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: SZAFKA MAGAZYNOWA METALOWA (Ch1). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	 <p>Szafka 950x600x2200 na ubrania wierzchnie dla pacjentów oczekujących. Konstrukcja metalowa, lakierowana na kolor ściany, wewnątrz półki i drążki.</p>
25.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: DOZOWNIK UCHWYT NA RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE (DR). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
26.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: STÓŁ DO JADALNI (Ea5). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	12 Karta katalogowa w „Specyfikacja wyposażenia”
27.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę są m.in.: WÓZEK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ (Ea7), WÓZEK NA ODPADY (Ea8). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	Wózek na brudną bieliznę Fd2 9 Karta katalogowa w „Specyfikacja wyposażenia”
28.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: TABLICA DO BADANIA WZROKU (Ea21). W	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4

	projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	
29.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę jest m.in.: POJEMNIK NA ODPADY (Ea26). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	9 Karta katalogowa w „Specyfikacja wyposażenia”
30.	W zakresie dostawy wyposażenia przez Wykonawcę są m.in.: STOLIK DZIECIĘCY (Ea30), STOLIK KAWOWY (Ea31). W projekcie nie uwzględniono opisu parametrów dla tego sprzętu. Prosimy o uzupełnienie.	<p>ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach.</p> <p>Zestawienie wyposażenia jest elementem Porjektu Technologii Medycznej w której są zestawienia oraz karty katalogowe urządzeń.</p> <p>W ramach wyjaśnienia załączamy dodatkowe zestawienie oznakowań występujących w projekcie wraz z numerami katalogowymi lub odesłaniem do odpowiedzi w przekazanych pytaniach.</p> <p>Std</p> <p>Stolik dziecięcy z materiału łatwozmywalnego, średnica 80 cm. Okrągły. 1 - numer karty katalogowej w „Specyfikacja wyposażenia”</p>
31.	<p>W projekcie technologii medycznej uwzględniono w folderze „SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA” tabele parametrów wyposażenia. Przykładowo w tabeli nr 34 – Lampa operacyjna zawarto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pkt.51 „Certyfikat ISO 13485 dla producenta lampy – przedstawić na etapie składania oferty”, - pkt.52 „Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – przedstawić na etapie składania oferty”. <p>Analogicznie - wskazana sytuacja powtarza się dla większości sprzętów/urządzeń opisanych w tabelach zawartych w folderze „SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA”. Natomiast w SWZ nie uwzględniono zapisu dot. środków dowodowych w postaci: certyfikatów, deklaracji itp. dla oferowanego wyposażenia. Czy w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą załączyć wymienione w poszczególnych tabelach wyposażenia – certyfikaty, deklaracje, zgłoszenia itp.? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie jakich przedmiotowych środków dowodowych w wskazanym wyżej zakresie wymaga Zamawiający, aby ewentualne braki na etapie rozstrzygnięcia przetargu, nie stanowiły podstawy do odrzucenia oferty.</p>	<p>Zamawiający potwierdza aktualność informacji zawartej w części nr 7 SWZ: Przedmiotowe środki dowodowe (pśd) Zamawiający będzie wymagał przedmiotowych środków dowodowych (pśd) potwierdzających spełnienie przez dostarczone i wbudowane materiały oraz zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia publicznego (w tym dostarczone wyposażenie) na etapie realizacji zamówienia. Ich złożenie w toku postępowania nie jest przewidziane. Jeśli więc w treści innych dokumentów zamówienia pojawiają się zapisy o wymogu złożenia pśd wraz z ofertą, nie jest on dla wykonawców obowiązujący.</p>
32.	W załączniku nr 1b – wyposażenie rozbudowa – w poz. 10 d.1 „Błat kuchenny – laminowany – BK” ilość 10,5 szt. Prosimy o informację jaką długość ma 1 szt. wskazanego blatu lub o zmianę jednostki obmiarowej na mb.	<p>Długości blatu podana jest w mb. w załączonym zestawieniu zbiorczym do poniższych odpowiedzi.</p> <p>Blaty będą na wymiar, powinny być liczone z wymiarów pomieszczeń lub długości szafek. Proszę przyjmować z rysunków architektury i wyposażenia medycznego. SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU podano pod tabelą.</p>
33.	W załączniku nr 1b – wyposażenie rozbudowa – w poz. 11 d.1 „Błat łazienkowy z konglomeratu – BL” ilość 6,5 szt. Prosimy o informację jaką długość ma 1 szt. wskazanego blatu lub o zmianę jednostki obmiarowej na mb.	<p>Długości blatu podana jest w mb. w załączonym zestawieniu zbiorczym do poniższych odpowiedzi.</p> <p>Blaty będą na wymiar, powinny być liczone z wymiarów pomieszczeń lub długości szafek.</p>

		<p>Proszę przyjmować z rysunków architektury i wyposażenia medycznego.</p> <p>SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU podano pod tabelą.</p>
34.	<p>W załączniku nr 1b – wyposażenie rozbudowa – w poz. 12 d.1 „Błat medyczny laminowany – postforming – BM” ilość 18 szt. Prosimy o informację jaką długość ma 1 szt. wskazanego blatu lub o zmianę jednostki obmiarowej na mb.</p>	<p>Długości lady podana jest w mb w załączonym zestawieniu zbiorczym do poniższych odpowiedzi.</p> <p>Blaty będą na wymiar, powinny być liczone z wymiarów pomieszczeń lub długości szafek.</p> <p>Proszę przyjmować z rysunków architektury i wyposażenia medycznego.</p> <p>SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU podano pod tabelą.</p>
35.	<p>W załączniku nr 1b – wyposażenie rozbudowa – w poz. 13 d.1 „Lada recepcyjna wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na środki do dezynfekcji, mebel na zamówienie –BR” ilość 29 szt. Prosimy o informację jakie wymiary ma 1 szt. wskazanej lady recepcyjnej.</p>	<p>Długości blatu podana jest w mb w załączonym zestawieniu zbiorczym do poniższych odpowiedzi.</p> <p>Blaty będą na wymiar, powinny być liczone z wymiarów pomieszczeń lub długości szafek.</p> <p>Proszę przyjmować z rysunków architektury i wyposażenia medycznego.</p> <p>SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU podano pod tabelą.</p>
36.	<p>W załączniku nr 1b – wyposażenie przebudowa – w poz. 13 d.1 „Błat kuchenny – laminowany – BK” ilość 11 szt. Prosimy o informację jaką długość ma 1 szt. wskazanego blatu lub o zmianę jednostki obmiarowej na mb.</p>	<p>Długości blatu podana jest w mb w załączonym zestawieniu zbiorczym do poniższych odpowiedzi.</p> <p>Blaty będą na wymiar, powinny być liczone z wymiarów pomieszczeń lub długości szafek.</p> <p>Proszę przyjmować z rysunków architektury i wyposażenia medycznego.</p> <p>SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU podano pod tabelą.</p>
37.	<p>W załączniku nr 1b – wyposażenie przebudowa – w poz. 14 d.1 „Błat łazienkowy z konglomeratu – BL” ilość 7 szt. Prosimy o informację jaką długość ma 1 szt. wskazanego blatu lub o zmianę jednostki obmiarowej na mb.</p>	<p>Długości blatu podana jest w mb w załączonym zestawieniu zbiorczym do poniższych odpowiedzi.</p> <p>Blaty będą na wymiar, powinny być liczone z wymiarów pomieszczeń lub długości szafek.</p> <p>Proszę przyjmować z rysunków architektury i wyposażenia medycznego.</p> <p>SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU podano pod tabelą.</p>
38.	<p>W załączniku nr 1b – wyposażenie przebudowa – w poz. 15 d.1 „Błat medyczny laminowany – postforming – BM” ilość 18 szt. Prosimy o informację jaką długość ma 1 szt. wskazanego blatu lub o zmianę jednostki obmiarowej na mb.</p>	<p>Długości blatu podana jest w mb w załączonym zestawieniu zbiorczym do poniższych odpowiedzi.</p> <p>Blaty będą na wymiar, powinny być liczone z wymiarów pomieszczeń lub długości szafek.</p> <p>Proszę przyjmować z rysunków architektury i wyposażenia medycznego.</p> <p>SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI BLATÓW Z PROJEKU podano pod tabelą.</p>
39.	<p>Ze względu na różne interpretacje dotyczące stawki podatku VAT na wykonanie instalacji gazów medycznych, prosimy o jednoznaczną informację jaką stawkę podatku VAT 8 czy 23 % należy zastosować kalkulując wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych?</p>	<p>Gazy medyczne są wyrobem medycznym , obowiązuje stawka 8%</p>
40.	<p>W załącznikach nr: 1b – wyposażenie przebudowa, 1b – wyposażenie rozbudowa uwzględniono częściowo wyposażenie medyczne. Ze względu na różne interpretacje dotyczące stawki podatku VAT na wyposażenie i urządzenia medyczne, prosimy o jednoznaczną informację jaką stawkę podatku VAT 8 czy 23 % należy zastosować kalkulując dostawę i montaż wyposażenia medycznego?</p>	<p>W tabeli dołączonej do niniejszych odpowiedzi wskazano przyjętą stawkę VAT.</p> <p>„Zestawienie wyposażenia ilościowe – oznaczenia”</p>

41.	Prosimy o zamieszczenie parametrów wyposażenia sanitarnego tj. dozowniki, pojemniki, pochwyty dla nps itp.	Opis przedmiotu zamówienia został ustalony w załączniku do wyjaśnień nr 4
42.	Prosimy o podanie parametrów wykładzin podłogowych i ściennych (w szczególności o grubości wykładzin).	Zgodnie z dokumentacją oraz opisem, w tym: Wykończenie ścian, podłóg i sufitów na rysunkach nr: CSR-PW-GPH-AR-ZA-RZ-00-7101-Rzut parteru - rzut sufitów CSR-PW-GPH-AR-ZA-RZ-00-7111-Rzut parteru - wykończenie ścian CSR-PW-GPH-AR-ZA-RZ-00-7121-Rzut parteru - wykończenie posadzek CSR-PW-GPH-AR-ZA-RZ-B1-7100-Rzut przyziemia - rzut sufitów CSR-PW-GPH-AR-ZA-RZ-B1-7110-Rzut przyziemia - wykończenie ścian CSR-PW-GPH-AR-ZA-RZ-B1-7120-Rzut przyziemia - wykończenie posadzek Oraz Karty pomieszczeń w „Technologii medycznej” 24008_PW_GPH_TM_00
43.	Prosimy o podanie parametrów posadzki epoksydowej.	Posadzka w podjeździe dla karetek oraz w garażu dostosowana do ruchu samochodów ciężkich. Rozwiązania szczegółowe zostaną wskazane przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego po wykonaniu przez wykonawcę „mock-upów” i/lub przedstawieniu próbek materiałów. Po zaprezentowaniu ww. próbek architekt będzie miał prawo do wskazania innej wersji wykonania lub zastosowanego materiału według swojego uznania.
44.	W kosztorysie brak pozycji z przycisków oświetleniowych, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie.	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach.
45.	W kosztorysie brak pozycji z czujek ruchu, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie.	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach.
46.	W kosztorysie brak pozycji z opraw zewnętrznych, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie.	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach.
47.	W kosztorysie brak pozycji z zestawu gniazd TV, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie.	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach.
48.	W kosztorysie brak pozycji z Access Point - WIFI, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie.	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach. Pozostałe informacje w załączniku do wyjaśnień nr 4
49.	W kosztorysie brak pozycji z dla kabli grzejnych wraz ze Regulatorem i czujnikiem, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie.	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach.
50.	W kosztorysie widnieje pozycja Montaż rozdzielnicy RP.B1, brak jej na rzutach, również nie ma schematu, prosimy o udostępnienie schematu oraz lokalizacji montażu.	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach
51.	Prosimy o informację czy moc przyłącza jest wystarczająca czy należy wystąpić do dystrybutora o	Stacja dwutransformatorowa o mocy 2 x 620 kV

	zwiększenie mocy przyłączeniowej?	
52.	W kosztorysie brak pozycji Kompensatora mocy Biernej, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie?	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach
53.	W kosztorysie brak pozycji z masztów odgromowych, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie.	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach
54.	W kosztorysie brak pozycji z telefonów IP, licencji na telefony i centrali prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie. Prosimy również o podanie ilości telefonów analogowych, telefonów IP oraz bezprzewodowych IP-DECT.	ODP: Przedmiary są jedynie elementem pomocniczym, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, którą należy analizować w całości, we wszystkich branżach Licencje proszę uwzględnić w ofercie. Pozostałe informacje w załączniku do wyjaśnień nr 4
55.	Prosimy o podanie producenta i modele oraz parametry przełączników sieciowych, w celu zamontowania przełączników jednego producenta na całym obiekcie.	Odpowiedź w załączniku do wyjaśnień nr 4
56.	W opisie instalacji CCTV opisano że „Przewiduje się 1 stacjonarne stanowisko nadzoru umieszczone docelowo w pomieszczeniu ochrony fizycznej obiektu w budynku nowym, przejściowo w portierni budynku starego”, natomiast w kosztorysie Tele dla zakresów Rozbudowy i przebudowy, są po dwie stację operatora, łącznie 4 kpl. Stacji, prosimy o informację jaką ilość stacji operatora wycenić?	2 stacje operatora
Dotyczy: TABELA NR 34 – LAMPA OPERACYJNA		
57.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z 78 diodami LED co zapewni większą energooszczędność urządzenia?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
58.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą o jednolitej bryle i opływowym kształcie, zapewniającym bezproblemową współpracę z nawiewem laminarnym? Poniżej rysunek poglądowy. 	Zgodnie z SIWZ
59.	Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał aby osłona diod była wykonana ze szkła bezpiecznego? Tak zwane szkło akrylowe to tworzywo sztuczne (potocznie plexiglas), które może wchodzić w reakcję z preparatami używanymi do dezynfekcji urządzeń.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
60.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której bezcieniowość zapewniają soczewki, a nie odbłyśniki, co jest rozwiązaniem równoważnym?	Zgodnie z SIWZ
61.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z temperaturę barwową regulowaną w pięciu krokach, w zakresie od 3.500 do 5.500 K, to jest w zakresie szerszym od oczekiwanego?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
62.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czaszę z dwoma uchwytnymi brudnymi (patrz również rysunek do pytania 66)?	Zgodnie z SIWZ
Dotyczy: TABELA NR 33 – LAMPA ZABIEGOWA POJEDYŃCZA, SUFITOWA		
63.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z 54	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie

	diodami LED co zapewni większą energooszczędność urządzenia?	
64.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą o jednolitej bryle i opływowym kształcie, zapewniającym bezproblemową współpracę z nawiewem laminarnym? Poniżej rysunek poglądowy. 	Zgodnie z SIWZ
65.	Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał aby osłona diod była wykonana ze szkła bezpiecznego? Tak zwane szkło akrylowe to tworzywo sztuczne (potocznie plexiglas), które może wchodzić w reakcję z preparatami używanymi do dezynfekcji urządzeń.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
66.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której bezcieniowość zapewniają soczewki, a nie odbłyśniki, co jest rozwiązaniem równoważnym?	Zgodnie z SIWZ
67.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z temperaturę barwową regulowaną w pięciu krokach, w zakresie od 3.500 do 5.500 K, to jest w zakresie szerszym od oczekiwanego?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
68.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czaszę z dwoma uchwytami brudnymi (patrz również rysunek do pytania 72)?	Zgodnie z SIWZ
69.	SIWZ, dział VIII. „Opis przedmiotu zamówienia” informuje, że: „W zakresie dostawy, przedmiotem zamówienia jest dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego) wyposażenie oznaczone w załączniku nr 1b do SWZ pn. wyposażenie przebudowa.xlsx kolorem zielonym. Pozostałe pozycje z tego dokumentu należy pominąć przy uzupełniani/wycenie” oraz „W zakresie dostawy, przedmiotem zamówienia jest dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego) wyposażenie oznaczone w załączniku nr 1b do SWZ w pliku pn. wyposażenie rozbudowa.xlsx kolorem zielonym. Pozostałe pozycje z tego dokumentu należy pominąć przy uzupełniani/wycenie” Przedmiary robót w tym zakresie uwzględniają całość wyposażenia wskazanego w dokumentacji projektowej. <u>Prosimy o informację i ewentualne potwierdzenie, że wymieniony w SIWZ zakres jest obowiązujący i żadne inne wyposażenie, poza tym, które oznaczone jest kolorem zielonym, nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.</u>	Moja propozycja odpowiedzi: Zamawiający wyjaśnia, że informacja: „W zakresie dostawy, przedmiotem zamówienia jest dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego) wyposażenie oznaczone w załączniku nr 1b do SWZ pn. wyposażenie przebudowa.xlsx kolorem zielonym. Pozostałe pozycje z tego dokumentu należy pominąć przy uzupełniani/wycenie” oraz „W zakresie dostawy, przedmiotem zamówienia jest dla zamówienia objętego prawem opcji wyposażenie oznaczone w załączniku nr 1b do SWZ w pliku pn. wyposażenie rozbudowa.xlsx kolorem zielonym. Pozostałe pozycje z tego dokumentu należy pominąć przy uzupełniani/wycenie” odnosi się wprost do pozycji ujętych w kosztorysach przedmiarowych pn: <ul style="list-style-type: none"> • PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne - przebudowa.pdf • PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne - rozbudowa.pdf Wyposażenie inne niż wskazane w tych kosztorysach, ujęte w innych kosztorysach są przedmiotem zamówienia i należy je wycenić w ofercie.
70.	Pytanie 1 Dotyczy zapisu Rozdz. XX pkt 1 SWZ W tabeli kryterium oceny ofert w wierszu 1 występuję	Zamawiający skoryguje omyłkę, zgodnie ze wskazaniem wykonawcy

	Kryterium	Waga [%]	Maks. Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru						
	Cena	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}}$						
	A powinno być:									
	Kryterium	Waga [%]	Maks. Liczba punktów	Sposób oceny						
	Cena	60%	60	Cena najtańsza C = ----- ----- x 60 punktów Cena badanej oferty						
	Prosimy zamawiającego o poprawienie omyłki.									
71.	<p>W Opisie przedmiotu zamówienia jest zapis: „, Modernizacja obejmuje wykonanie całego zadania do dnia 30.11.2026” Prosimy zamawiającego o informacje jak ten termin odnosi się do terminu opisanego w Rozdz. IX SWZ tj.</p> <table border="1"> <tr> <td>Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Faza nr 1)</td> <td>-</td> <td>Do godz. 10.00</td> </tr> <tr> <td>Przebudowa Szpitalnego Oddziału (Faza nr 2)</td> <td>-</td> <td>Do godz. 10.00</td> </tr> </table>			Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Faza nr 1)	-	Do godz. 10.00	Przebudowa Szpitalnego Oddziału (Faza nr 2)	-	Do godz. 10.00	<p>Zamawiający wyjaśnia, że właściwe terminy realizacji ustala zestawienie z pytania. Data z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2a do SWZ jest omyłką pisarską)</p>
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Faza nr 1)	-	Do godz. 10.00								
Przebudowa Szpitalnego Oddziału (Faza nr 2)	-	Do godz. 10.00								
72.	<p>Proszę o jasną informację jaki zakres wyposażenia wchodzi w zamówienie podstawowe (gwarantowane), a jakie w prawo opcji? SWZ punkt VIII Opis przedmiotu zamówienia opisuje:</p> <p>oraz dostawę wyposażenia. <u>W zakresie dostawy, przedmiotem zamówienia jest dla zamówienia podstawowego wyposażenie oznaczone w załączniku nr 1b do SWZ w pliku pn. wyposażenie przebudowa.xlsx kolorem zielonym. Pozostałe pozycje z tego dokumentu należy pominąć przy uzupełniani/wycenie”</u></p> <p>1.1. <u>Zamówienie podstawowe (gwarantowane) pn. Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (zwana w dalszej części także Faza nr 2 i 3).</u> W zakresie robót budowlanych Fazy nr 2 i 3 obejmują w zakresie robót budowlanych budynku "C": - Przebudowę wewnątrz budynku "C" na kondygnacji 1 i 2 (przyziemie i parter) - Przebudowę klatki schodowej w budynku "B" oraz fragmentu zewnętrznej ściany - Przebudowę budynku "A" wewnątrz pomieszczeń na kondygnacji wysoki parter. W zakresie dostawy, przedmiotem zamówienia jest dla zamówienia podstawowego wyposażenie oznaczone w załączniku nr 1b do SWZ pn. wyposażenie przebudowa.xlsx kolorem zielonym. Pozostałe pozycje z tego dokumentu należy pominąć przy uzupełniani/wycenie”</p> <p>Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w oparciu o środki dotacyjne, otrzymane od Ministra Zdrowia na podstawie umowy nr DOI/FM/SMPL/31/MDSOR/2023/16/270.</p> <p>1.2. <u>Zamówienie objęte prawem opcji (art. 441 ust. 1 ustawy PZP) pn. Rozbudowa Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (dalszej części także Fazą nr 1). Faza nr 1 obejmuje rozbudowę budynku „C”.</u> <u>W zakresie dostawy, przedmiotem zamówienia jest dla zamówienia podstawowego wyposażenie oznaczone w załączniku nr 1b do SWZ w pliku pn. wyposażenie rozbudowa.xlsx kolorem zielonym. Pozostałe pozycje z tego dokumentu należy pominąć przy uzupełniani/wycenie”</u></p> <p>Podkreślony na czerwono fragment tekstu opisuje punkt prawa opcji, a wspomina o zamówieniu podstawowym (gwarantowanym). Prosimy jak na wstępie o jasne sprecyzowanie zakresu gwarantowanego i zakresu opcji w kwestii wyposażenia.</p>			<p>Użycie przez zamawiającego w pkt 1.2 frazy „dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego)...” jest omyłką pisarską. <u>Powinno być: dla zamówienia objętego prawem opcji.</u> Zamawiający poprawił omyłkę w aktualizacji SWZ.</p> <p>Zamawiający wyjaśnia, że informacja: „W zakresie dostawy, przedmiotem zamówienia jest dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego) wyposażenie oznaczone w załączniku nr 1b do SWZ pn. wyposażenie przebudowa.xlsx kolorem zielonym. Pozostałe pozycje z tego dokumentu należy pominąć przy uzupełniani/wycenie” oraz „W zakresie dostawy, przedmiotem zamówienia jest dla zamówienia objętego prawem opcji wyposażenie oznaczone w załączniku nr 1b do SWZ w pliku pn. wyposażenie rozbudowa.xlsx kolorem zielonym. Pozostałe pozycje z tego dokumentu należy pominąć przy uzupełniani/wycenie” odnosi się wprost do pozycji ujętych w kosztorysach przedmiarowych pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne - przebudowa.pdf • PRD_Ciechanów SOR wyposażenie medyczne - rozbudowa.pdf <p>Wyposażenie inne niż wskazane w tych kosztorysach, ujęte w innych kosztorysach są przedmiotem zamówienia i należy je wycenić w ofercie.</p>						
73.	<p>Specyfikacja wyposażenia powołuje się na formularz asortymentowo-cenowy, gdzie podane są min. funkcje, układy, wymiary wyposażenia. Prosimy o zamieszczenie tego dokumentu.</p>			<p>Opis przedmiotu zamówienia dla dostaw wyposażenia został zawarty w dokumencie Specyfikacja wyposażenia” oraz załączniku do wyjaśnień nr4. Wskazania dotyczące odwołań do formularza asortymentowo cenowego są omyłką i nie należy uwzględniać tego odniesienia.</p>						

		SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI BLATÓW NA POSZCZEGÓLNYCH PIĘTRACH	mb.
B1 - PRZYZIEMIE	BL	Błat łazienkowy z konglomeratu	8
	BM	Błat medyczny	4
	BR	Lada recepcyjna wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na środki do dezynfekcji	5
0 - PARTER			
	BK	Błat kuchenny	21
	BL	Błat łazienkowy z konglomeratu	5
	BM	Błat medyczny	32
	BR	Lada recepcyjna wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na środki do dezynfekcji	24

Jednocześnie zamawiający dodaje do cz. X SWZ Wadium pkt 7, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią art. 98 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.


 DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa


 Wiesław Babiński
 Koordynator
 ds. Zamówień Publicznych