



Tablica RP.B1	NUMER OBWODU	01	02	03	RP.B1: L1	RP.B1: L2	RP.B1: L3	RP.B1: L4	RP.B1: L5	RP.B1: L6		
	MOC [kW]	20,0			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,0	4,0	3,0
	APARATURA	-	kl. C 20kA	3xL301	25A/0,03/AC	-	-	-	-	-	50A/3	40A/3
	APARATURA	3P 100 A	-	3xB6	C10/1	C10/1	C10/1	C10/1	C10/1	C10/1	-	-
	NAZWA ODBIORU (SYMBOL) OPIS	Zasilanie z RG1	Ochrona przepięciowa	Lampki kontrolne	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa		
	PRZEWÓD	N2XH-J 5x6			N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	-	-	-		
					XWOL,N,PE	XWOL,N,PE	XWOL,N,PE	XWOL,N,PE	XWOL,N,PE	XWOL,N,PE	XWOL,N,PE	XWOL,N,PE

