

Ciechanów dnia 12.03.2025 r.

ZP/2501/02/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie znak. ZP/2501/02/25 – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wykonawcy.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o podanie specyfikacji szlabanów.	<p>Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia</p> <p>Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub nowsze</p> <p>Długość ramienia: Minimum 5 metrów (możliwość regulacji w zależności od potrzeb).</p> <p>Materiał ramienia: Aluminium lub stal malowana proszkowo, zapewniająca trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.</p> <p>Napęd: Silnik elektryczny o mocy odpowiedniej do długości ramienia (np. 100-120 W).</p> <p>Czas otwierania/zamykania: Maksymalnie 6 sekund (w zależności od modelu).</p> <p>Zasilanie: 230 V AC (z opcją pracy awaryjnej na akumulatorze w przypadku braku zasilania).</p> <p>Sterowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piloty zdalnego sterowania radiowy minimum 15 sztuk o następującej specyfikacji: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Minimum 4 przyciski ➢ System kodowania: zmiennie-kodowy ➢ Zasilanie bateryjne • Możliwość obsługi przez aplikację mobilną. • Kompatybilność z systemem kart dostępowych <p>Czujniki bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotokomórki zapobiegające kolizji. • Funkcja automatycznego cofnięcia w przypadku wykrycia przeszkody. <p>Odporność na warunki atmosferyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stopień ochrony IP55 lub wyższy. • Zakres temperatur pracy od -20°C do +50°C. <p>Wykończenie: Opcjonalne taśmy odblaskowe lub oświetlenie LED dla lepszej widoczności.</p> <p>Montaż: W zestawie kotwy do mocowania oraz instrukcja instalacji.</p> <p>Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.</p> <p>Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.</p> <p>Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta</p>


Wiesław Babiński
 Koordynator
 ds. Zamówień Publicznych