



Ciechanów dnia 14.03.2025 r.

ZP/2501/02/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie znak. ZP/2501/02/25 – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie koryguje treść wyjaśnień nr 10 dotycząca odpowiedzi na pytanie nr 3

Było:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
3.	Dot. pkt 75 d.1. oraz pkt 53 d.1 zał. 1.b „przebudowa”. Czy Zamawiający wymaga aparatu telefonicznego bezprzewodowy ze stacją dokującą?	Tak

Jest:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
3.	Dot. pkt 75 d.1. oraz pkt 53 d.1 zał. 1.b „przebudowa”. Czy Zamawiający wymaga aparatu telefonicznego bezprzewodowy ze stacją dokującą?	Zamawiający wymaga telefonu bezprzewodowego ze stacją dokującą w technologii VOIP.


Wiesław Babiński
Koordynator
ds. Zamówień Publicznych