


ZP/2501/02/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie znak. ZP/2501/02/25 – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wykonawcy.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o specyfikacje (parametry) nowoprojektowanego systemu CCTV.	Zgodnie z dokumentacją projektową (opis). W załączeniu przykładowe karty systemu CCTV.
2.	W nawiązaniu do Odpowiedzi nr 4 i 8 / Wyjaśnienia treści SWZ nr 11 proszę o potwierdzenie że wymiana całości dachu istniejącego dotyczy wg Przegrody SD.3 tylko papy termozgrzewalnej i nie dotyczy wymiany istniejącej konstrukcji stropu żelbetowego oraz ścian murowanych na istniejącym stropodachu.	Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie remontu dachu wchodzi demontaż starego pokrycia i obróbek blacharskich. Nowe pokrycie dachu papą podkładową i nawierzchniową i nowe obróbki blacharskie. Na istniejącym dachu nie wymieniamy płyt korytkowych ani attyk.
3.	Dot. zał. nr 1b, ROZBUDOWA ME, pozycja Gg13. W punkcie tym Zamawiający umieścił opis Fotela z oparciem podczas gdy w odpowiadającej mu karcie technicznej specyfikacji wyposażenia (odnotowana przez Zamawiającego w zał. 1b karta nr 19) opisany jest „taboret lekarski bez oparcia”. Prosimy o potwierdzenie iż w istocie odpowiednią kartą specyfikacji jest	Potwierdzamy omyłkę. Właściwą kartą jest specyfikacja nr 29 tj. taboret obrotowy z oparciem.
4.	Dot. Tabela nr 70 Myjnia chirurgiczna. Czy Zamawiający dopuści myjnię chirurgiczną wyposażoną w syfon tworzywowy bez opcji samodezynfekcji ?	Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
5.	1. W celu porównywalności złożonych w postępowaniu ofert prosimy o potwierdzenie, że załącznik do odpowiedzi z dnia 12-03-2025 pn:  AR_ZE_LA_ZE WYP_CENY_20250307_GW-porownanie należy traktować jako aktualny w celu zastosowania właściwej stawki WAT	Zamawiający informuje, że za zastosowanie właściwej, tj. zgodnej z przepisami, stawki podatku Vat jest odpowiedzialny wykonawca. Zamawiający informuje, że załącznik do odpowiedzi z dnia 12-03-2025 pn: AR_ZE_LA_ZE WYP_CENY_20250307_GW-porownanie.xlsx ma <u>wyłącznie charakter pomocniczy</u> .
6.	Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z załączonymi do postępowania w dniu 12.03.2025 r rzutami wyposażenia i widniejącymi na nich oznaczeniami kolorystycznymi dla wyposażenia medycznego oznaczonego na w/w rzutach należy przyjąć stawkę VAT w wysokości 8% natomiast dla pozostałych 3 rodzajów wyposażenia (nie medyczne, elektryczne i sanitarne) VAT 23%. Jeśli wartości VAT dla wyposażenia medycznego są różne prosimy Zamawiającego o wskazanie wyposażenia medycznego objętego inną stawką VAT. Uzupełnienie tych informacji przez Zamawiającego pozwoli na otrzymanie od Wykonawców ofert, które będą porównywalne co powinno leżeć w interesie Zamawiającego	Zamawiający informuje, że za zastosowanie właściwej, tj. zgodnej z przepisami, stawki podatku Vat jest odpowiedzialny wykonawca.


Wiesław Babiński
 Koordynator
 ds. Zamówień Publicznych